

Drift og vedligeholdelsesvejledning, Automatisk Branddørluknings central ABDL 5000

Et anlæg består af en central ABDL 5000, dørholdemagneter/ pumper, optiske/multi detektorer og eksternt dørlukningstryk.

Anlægget skal afprøves mindst en gang i kvartalet.

Årligt service udføres af en installatør

Mindste omfang af service:

- Udskiftning af detektorer hvis nødvendigt

Funktionsafprøvning af alle enheder, herunder:

- Detektorer med testrøg. Tryk på "RESET" Orbis detektoren blinker hurtigt og er i den sekvens mere følsom over for testrøg.
- Dørholdemagneter / pumper
- Dørlukningstryk
- Tjek af døre lukker helt i til fals – for to fløjede døre kontrolleres at dørene lukker i rigtig rækkefølge

Efter udført service påføres centraludstyret et klistermærke med:

- Data for serviceeftersyn
- Firmanavn og telefonnummer